BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Innenstadt Biberach

Betreiber

e.wa riss GmbH & Co. KG

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_P]	0,38
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,38
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	0,046 kg_{CO2eq}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 27.10.2030.

ausgestellt am: 27.10.2023

Jens Maier

Gutachter-Nr.: FW609-195

erstellt über **www.district-energy-systems.info**
Bescheinigungsnummer:
DEBW0696_FW309-1u7_17102023_3

IBS INGENIEURGESELLSCHAFT

Jens Maier
Flößerstr. 60/3
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142/9363-33

IBS Ingenieurgesellschaft mbH
j.maier@ibs-ing.com
www.ibs-ing.com